181600340103
有效期2024年02月26日

中方检测
Sino Testing International

检 测 报 告

TESTING REPORT

报 告 编 号 STIBGW22050021-006
Report Number

样 品 名 称：生活饮用水
Name of Sample

样 品 编 号：W22050021-YY006
Serial No

生 产 单 位：阳城县美韵家园小区 3 号楼楼前
Manufacturer

委 托 单 位 名 称：阳城县疾病预防控制中心
Client

委 托 单 位 地 址：/
Address

河南中方质量检测技术有限公司
HENAN SINO QUALITY TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.

检测报告说明

1、本报告无本公司检验检测专用章、认证章无效。

2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。

3、本报告所用样品与名称由委托单位或被抽样单位提供，不对样品来源负责。检测结果仅对检测样品负责，检测结果仅反映对该样品的评价。

4、委托单位对检测结果如有异议，可于收到《检测报告》之日起七日内以书面形式提出复检要求，逾期不予受理（相关法律法规另有规定时，则按照相关法律法规规定执行），无法复现的样品，不予受理。

5、复制本报告中的部分内容无效。

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

电话：400 6592 998　　传真：0391-2602007

邮编：454000　　邮箱：zhongfangsti@126.com

网址：www.zfsti.com

地址：焦作市城乡一体化示范区南海路 2811 号电商园 2 号楼 1-5 楼 C 区

河南中方质量检测技术有限公司
HENAN SINO QUALITY TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.

中方检测 Sino Testing International

检 测 报 告

TESTING REPORT

报告编号：STIBGW22050021-006

样品名称 Name of Sample	生活饮用水	商标 Trade Mark	/
规格型号 Packing Specification	500mL/瓶、250ml/瓶、1000mL/瓶、250mL/袋	样品等级 Sample Grade	/
检测类别 Test Type	委托检测	样品状态 Sample State	/
委托单位 Client	阳城县疾病预防控制中心	生产日期/批号 Production Date/Batch number	/
生产单位 Manufacturer	/	抽/采（送）样人 Sampler	李贝贝、柳尚坤
样品数量 Quantity of Sample	3 瓶、1 瓶、1 瓶、1 袋	抽/采（送）样日期 Sampling Date	2022-06-20
抽/采样基数 Sampling Base	/	委托日期 Date of Entrustment	2022-05-30
抽/采样地点 Sampling Place	阳城县美韵家园小区 3 号楼楼前	检测日期 Date of Test	2022-06-20
判定依据 Judgement Basis	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准		
检测项目 Test Items	氨氮、耗氧量（CODMn 法，以 O_2计）、肉眼可见物、臭和味、浑浊度、色度、硝酸盐(以 N 计)、汞、铅、六价铬、镉、砷、菌落总数、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、总大肠菌群		
检测结论 Conclusion	经检测，所检项目符合 GB 5749-2006 标准。 签发日期：2022 年 06 月 29 日		
备注 Comment	/		

河南中方质量检测技术有限公司 检验检测专用章

批准：[signature] 审核：[signature] 编制：[signature]

Appronal Verification Editor

检 测 报 告

TESTING REPORT

报告编号：STIBGW22050021-006

样品名称 Name of Sample	生活饮用水		规格型号 Type/Model	500mL/瓶、250ml/瓶、1000mL/瓶、250mL/袋	
序号 Number	检测项目 Test Items	标准要求 Standard Request	检测依据 Detection basis	检测结果 Detection Result	单项结论 Conclusion
1	总大肠菌群[MPN/100mL]	不得检出	GB/T 5750.12-2006	ND	符合
2	耐热大肠菌群[MPN/100mL]	不得检出	GB/T 5750.12-2006	ND	符合
3	大肠埃希氏菌[MPN/100mL]	不得检出	GB/T 5750.12-2006	ND	符合
4	菌落总数[CFU/mL]	≤100	GB/T 5750.12-2006	<1	符合
5	砷[mg/L]	≤0.01	GB/T 5750.6-2006	$<1.0\times10^{-3}$	符合
6	镉[mg/L]	≤0.005	GB/T 5750.6-2006	<0.004	符合
7	六价铬[mg/L]	≤0.05	GB/T 5750.6-2006	<0.004	符合
8	铅[mg/L]	≤0.01	GB/T 5750.6-2006	$<2.5\times10^{-3}$	符合
9	汞[mg/L]	≤0.001	GB/T 5750.6-2006	4×10^{-4}	符合
10	硝酸盐(以N计)[mg/L]	≤10	GB/T 5750.5-2006	2.92	符合
11	色度[度]	≤15	GB/T 5750.4-2006	<5	符合
12	浑浊度[NTU]	≤1	GB/T 5750.4-2006	<0.5	符合
13	臭和味[级]	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006	0（无任何臭和味）	符合
14	肉眼可见物[/]	无	GB/T 5750.4-2006	无	符合
15	耗氧量（CODMn法，以O_2计）[mg/L]	≤3	GB/T 5750.7-2006	0.83	符合
16	氨氮(以N计)[mg/L]	≤0.5	GB/T 5750.5-2006	<0.02	符合
备注	“ND”表示未检出。				

以下空白